

Na temelju članka 53. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom turizma, donosi

## **PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA**

### **VIII. SUSTAV VENTILACIJE**

#### **Članak 24.**

- 1) Sustav ventilacije ugostiteljskog objekta mora biti izведен na način da u slučaju požara sprječi ulaz produkata izgaranja u prostor ulaznih putova i da se omogući njegovo čišćenje, održavanje i provjera ispravnog djelovanja zaklopki.
- 2) Sustav ventilacije mora biti izrađen sukladno propisima o tehničkim normativama za ventilacijske ili klimatizacijske sustave.

#### **Članak 25.**

- 1) Zaklopke iz članka 24. stavka 2. ovog pravilnika moraju biti otporne na požar:
  - u zgradama do 3 nadzemna kata najmanje 30 minuta,
  - u zgradama iznad 3 nadzemna kata, koje ne spadaju u visoke objekte najmanje 60 minuta,
  - u visokim objektima najmanje 90 minuta.
- 2) Zaklopke iz stavka 1. ovog članka moraju imati uređaj za automatsko zatvaranje koji se aktivira u slučaju požara.

#### **Članak 26.**

U slučaju da su u ventilacijske kanale ugostiteljskog objekta ugrađene tri ili više zaklopki koje su otporne na požar, uređaj za automatsko zatvaranje iz članka 25. ovog Pravilnika mora se izvesti na takav način da se u slučaju požara zaklopke zatvaraju i putem vatrodojavne centrale.

#### **Članak 27.**

- 1) Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vijeme rada ugostiteljskog objekta.
- 2) U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbama stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rad ugostiteljskog objekta.
- 3) O čišćenju iz stavka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija.
- 4) Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.
- 5) Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.